

消防設備保守点検業務委託 仕様書

1 業務概要

消防法令に基づく消防設備点検、防火対象物点検、防災管理定期点検業務

2 契約期間

令和8年4月1日～令和13年3月31日

3 対象施設及び点検回数（括弧内の月は参考目安）

- (1) 熊本県民総合運動公園 陸上競技場
 - ・消防設備保守点検業務 2回/年（総合点検8月、機器点検2月）
 - ・防火対象物点検 1回/年（8月）
 - ・防災管理定期点検 1回/年（4月）
- (2) 熊本県民総合運動公園 パークドーム熊本
 - ・消防設備保守点検業務 2回/年（総合点検8月、機器点検2月）
 - ・防火対象物点検 1回/年（8月）
- (3) 熊本県民総合運動公園 公園事務所、クラブハウス、スポーツ交流館
 - ・消防設備保守点検業務 2回/年（総合点検8月、機器点検2月）
 - ・防火対象物点検 1回/年（8月）
- (4) 熊本県立総合体育館
 - ・消防設備保守点検業務 2回/年（総合点検9月、機器点検3月）
 - ・防火対象物点検 1回/年（9月）
- (5) 藤崎台県営野球場
 - ・消防設備保守点検業務 2回/年（総合点検9月、機器点検3月）
 - ・防火対象物点検 1回/年（9月）
- (6) 熊本県総合射撃場
 - ・消防設備保守点検業務 2回/年（総合点検9月、機器点検3月）

4 対象設備

防災設備一覧参照

5 その他

- (1) 業務にあたっては、施設担当者と事前に日程等を打ち合わせのうえ実施すること。
- (2) 当該業務に係る作業工具・用具・機材等は受注者が用意すること。
- (3) 保守点検の結果、異常を認めた場合は、施設担当者と協議のうえ、可能な範囲での応急処置や改善提案等、適切に対処すること。
- (4) 報告書はA4縦用紙で施設毎に作成し、官公署への報告が必要なものについては、受託者においてこれを代行すること。
- (5) 各施設における消防訓練において、各施設からの依頼に応じて消防訓練に協力すること。

防災設備一覧 陸上競技場

区 分	数 量	備 考
屋内消火栓・屋外消火栓		
粉末消火器（ABC）	260本	*10型250本、20型10本
粉末消火器（ABC）補助競技場 （消火栓）	11本	*10型9本、20型2本
水源（貯水槽）	1基	SP兼用
加圧送水装置	1式	ポンプ方式
減圧装置	1式	1階各減圧弁取付
配管等	1式	
屋外消火栓	24組	
スプリンクラー設備		
水源（貯水槽）	1基	兼用
加圧送水装置	1組	
配管等	1式	
送水口	2組	
スプリンクラーヘッド	1978個	
圧力検知装置・流水検知装置	10台	
排水設備	1式	
補助散水栓	32組	
自動火災報知設備		
予備電源・非常電源（内蔵型）	1組	
受信機 GR型	1面	
感知器 差動式スポット型	320個	
定温式スポット型	21個	
煙式スポット型イオン式	86個	非蓄積
煙式スポット型イオン式アナログ式	18個	非蓄積
発信機	82個	
音響装置	1式	放送設備連動
二信号機能	1式	
予備電源・非常電源	1組	以下補助競技場
受信機 P型2級	1面	
感知器 差動スポット型	17個	
地区音響装置	1式	
発信機	1式	

防災設備一覧 陸上競技場

区 分	数 量	備 考
連結送水管		
送水口	9組	
放水口	11組	単体6、ボックス組込5
非常用放送設備		
非常電源（内蔵型）	1組	
放送設備 起動装置・増幅器	1台	
スピーカー	451個	
防・排煙設備		
防煙区画壁	13枚	
排煙口・給気口	2か所	
防火ダンパー（風道）	4台	
電動機制御装置	2基	
起動装置	4個	
排煙機・給気機	2基	
誘導灯設備		
誘導灯 避難口	205灯	
通路	58灯	
階段通路	36灯	
非常用発電設備		
自家発電装置	1基	キュービクル式 200kVA
冷却水タンク	1基	
蓄電池設備		
蓄電池（発電機）	1基	12個組
蓄電池（非常照明用）	4基	54個組
消防用水		
採水口	1か所	スタンド型
吸管投入口	5か所	

防災設備一覧 公園事務所・メインテニスコート等

区 分	数 量	備 考
屋内消火栓・屋外消火栓		
粉末消火器（ABC10型）	25本	公園事務所他
粉末消火器（ABC10型）	25本	メインテニスコート
粉末消火器（ABC10型）	5本	スポーツ交流館
（消火栓）		
水源（貯水槽）	1基	
加圧送水装置	1式	ポンプ方式
配管等	1式	
屋内消火栓	6組	
自動火災報知設備		
予備電源・非常電源（内蔵型）	1組	
受信機 P型2級（5/5回線）	1面	
感知器 差動式空気管式	8個	
差動式スポット型	24個	
定温式スポット型	6個	
煙式スポット型光電式（非蓄電）	4個	
地区音響装置	5組	
発信機	4組	
予備電源・非常電源	1組	以下メインテニスコート
受信機 P型1級（7/10回線）	1面	
感知器 差動式スポット型	36個	
定温式スポット型	1個	
煙式スポット型光電式（非蓄積）	2個	
地区音響装置	6組	
発信機	6組	
非常用放送設備		
非常電源（内蔵型）	1組	メインテニスコート
放送設備 起動装置・増幅器	1台	
スピーカー	40個	
非常電源（内蔵型）	1組	以下スポーツ交流館
電子サイレン	1式	
誘導灯設備		
誘導灯	7灯	
発電設備		
自家発電装置	1基	キュービクル式 23.5kVA
蓄電池設備	1基	発電機組込式

防災設備一覧 パークドーム

区 分	数 量	備 考
屋内消火栓・屋外消火栓		
粉末消火器（A B C 10型）	94本	
粉末消火器（A B C 50型）	3本	車載式
（消火栓）		
水源（貯水槽）	1基	
加圧送水装置	1式	ポンプ方式
減圧装置	1式	
配管等	1式	
屋外消火栓	14組	
スプリンクラー設備		
水源（貯水槽）	1基	
加圧送水装置	1組	ポンプ方式
配管等	1式	
送水口	2組	双口スタンド型
スプリンクラーヘッド	358個	
圧力検知装置・流水検知装置	5台	
排水設備	1式	
補助散水栓	15組	
自動火災報知設備		
予備電源・非常電源（内蔵型）	1組	
受信機 G R型自立盤（蓄積式）	1面	
感知器 差動式スポット型	41個	
定温式スポット型	141個	
煙式スポット型光電式（非蓄積）	127個	
煙式スポット型光電アナログ式	2個	
煙式分離型光電分離アナログ式	35個	
発信機	24個	
音響装置	1式	放送設備連動

防災設備一覧 パークドーム

区 分	数 量	備 考
非常用放送設備		
非常電源（内蔵型）	1組	
放送設備 起動装置・増幅器	1台	
スピーカー	156個	
誘導灯設備		
誘導灯	75灯	
非常用発電設備		
自家発電装置	1基	キュービクル式 200kVA
燃料容器等	1基	軽油700ℓ
蓄電池設備		
蓄電池（発電機）	1基	12個組
蓄電池	2基	54個組
消防用水		
採水口	2か所	双口型、単口型
吸管投入口	4か所	
避難器具		
避難はしご	1台	
防排煙設備		
防火戸	7面	
防火ダンパ	4基	
連動制御器	1面	
感知器 熱式定温式スポット型	28個	
煙式光電式スポット型	12個	

防災設備一覧 県立総合体育館

区 分	数 量	備 考
屋内消火栓・屋外消火栓		
粉末消火器（ABC10型）	82本	
スプリンクラー設備		
水源（貯水槽）	1基	
加圧送水装置	1組	
配管等	1式	
送水口	3組	※開放型兼用
スプリンクラーヘッド	270個	
圧力検知装置・流水検知装置	5組	
排水設備	1式	
補助散水栓	40組	
自動火災報知設備		
予備電源・非常電源（内蔵型）	1組	
受信機 P型1級（50/60回線）	1面	
感知器 差動式スポット型	228個	
定温式スポット型	17個	
煙式スポット型光電式（非蓄電）	35個	
煙式スポット型光電アナログ式	88個	
発信機	1式	
音響設備	-	非常放送連動
非常用放送設備		
非常電源（内蔵型）	1組	
放送設備 起動装置・増幅器	1台	
スピーカー	148個	
誘導灯設備		
誘導灯	134灯	

防災設備一覧 県立総合体育館

区 分	数 量	備 考
放水銃消火設備（開放型スプリンクラー設備）		
水源（貯水槽）	1基	
加圧送水装置	1組	
配管等	1式	
送水口	3組	※閉鎖型兼用
圧力検知装置・流水検知装置	1式	
一斉開放弁（放水銃）	6台	
防排煙設備		
防火扉	1面	
防火シャッター	7面	
垂れ壁	10面	
連動制御器	1面	自動火災報知設備と同一
手動起動装置	1式	
自動起動装置	1式	
煙感知器	24個	
熱感知器	1個	
自動閉鎖装置	1式	
排煙窓	1面	
非常用発電設備		
自家発電設備	1基	キュービクル式 360kVA
蓄電池設備		
蓄電池設備（発電機）	1基	
消防用水		
スタンド単口型 採水口	1基	
吸管投入口	2基	

防災設備一覧 藤崎台県営野球場

区 分	数 量	備 考
屋内消火栓・屋外消火栓		
粉末消火器（ABC10型）	31本	
(消火栓)		
水源（貯水槽）	1基	
加圧送水装置	1組	ポンプ方式
配管等	1面	
屋内消火栓	7組	
自動火災報知設備		
予備電源・非常電源（内蔵型）	1組	
受信機 P型1級	1面	火10/20 防3/5 回線
感知器 差動式スポット型	89個	
定温式スポット型	5個	
煙式スポット型光電式（非蓄電）	20個	
発信機	7個	
地区音響装置	1式	放送設備連動
非常用放送設備		
非常電源（内蔵型）	1組	
放送設備 起動装置・増幅器	1台	
スピーカー	43個	
誘導灯設備		
誘導灯	27灯	
防排煙設備		
防火扉	3面	
連動制御器	1式	
感知器 煙式光電式スポット型	5個	
非常用発電設備		
自家発電設備	1基	キュービクル式 25kVA
蓄電池設備		
蓄電池（発電機）	1基	2個組
避難器具		
緩降機	2台	

防災設備一覧 県総合射撃場

区 分	数 量	備 考
屋内消火栓・屋外消火栓		
粉末消火器（ABC）	33本	
（消火栓）		
水源（貯水槽）	1基	
加圧送水装置	1式	ポンプ方式
配管等	1式	
屋内消火栓	3組	
自動火災報知設備		
予備電源・非常電源（内蔵型）	1組	
受信機 P型1級（14/20回線）	1面	
感知器 差動式分布型空気管式	10個	
差動式スポット型	32個	
定温式スポット型	9個	
煙式スポット型光電式（非蓄積）	44個	
地区音響装置	5組	
発信機	4組	
誘導灯設備		
誘導灯	31灯	
防排煙設備		
防火シャッター	1面	
連動制御器	1面	自動火災報知設備と同一
手動起動装置	1式	
感知器 煙式光電式スポット型	2個	
非常電源専用受電設備		
キュービクル式受電設備	1基	175kVA
消防用水		
吸水投入口	2基	